

Mstów, 23.07.2018r.

**Nr spr. IZO.271.1.8.2018.TM**

**Odpowiedzi na zapytania do SIWZ w postępowaniu na " Budowa boisk sportowych  
przy Szkole Podstawowej w Brzyszwie "**

Pytanie nr 1:

W dokumentacji projektowej brakuje informacji dot. zasypu nawierzchni z trawy syntetycznej.

Z czego ma być ten zasyp? Zwyczajowo stosuje się piasek.

**Odpowiedź:**

**Do zasypu nawierzchni z trawy syntetycznej należy zastosować piasek kwarcowy.**

Pytanie nr 2:

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie nawierzchni z trawy syntetycznej spełniającej parametry podane w projekcie-ale z rozszerzeniem +/- . Obowiązująca norma mówi o tolerancji +/- .

Proszę zatem o dopuszczenie nawierzchni z trawy syntetycznej o podanych parametrach:

- typ włókna: fibrylowane
- skład chemiczny włókna: polietylen
- ciężar włókna: min. 9.000 Dtex +/- 5%
- wysokość włókna: 15 mm +/- 5%
- ilość pęczków: min. 52.500 / m2 +/- 10%
- ilość włókien: min. 105.000 / m2 +/-10%
- ciężar całkowity nawierzchni: min. 2.760 gr. / m2

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zastosowanie trawy syntetycznej o podanych parametrach z uwzględnieniem tolerancji +/-.**

Zastępca Wójta  
Gminy Mstów  
mgr Adam Markowski