

Nr spr. IZO.271.1.10.2018.TM

**Wyjaśnienia oraz odpowiedzi na zapytania do SIWZ w postępowaniu na " Budowa
boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Brzyszwie "**

Wyjaśnienie:

Do zasypu nawierzchni z trawy syntetycznej należy zastosować piasek kwarcowy.

Pytanie nr 1

W dokumentacji projektowej przedstawiono technologię wykonania nawierzchni bezpiecznej boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni o następujących warstwach konstrukcyjnych:

- warstwa wierzchnia 5 mm EPDM frakcja 1-4 mm,
- warstwa podkładowa 8 mm SBR - kolor czarny.

Powyższy opis wskazuje na to, że ma to być nawierzchnia syntetyczna typu EPDM, którą wykonuje się w układzie 7 + 7 mm lub 8+8 mm (7/8 mm: mata z granulatu gumowego SBR + 7/8 mm: warstwa użytkowa z granulatu EPDM). Biorąc pod uwagę grubości przedstawionych warstw nawierzchni możemy wnioskować również, że należy wykonać nawierzchnię o łącznej grubości 13 mm jednak technologia jej wykonania metodą natryskową pozwala na zastosowanie następujących warstw:

- 10 mm: mata z granulatu SBR,
- 2/3 mm: warstwa użytkowa w technologii natryskowej.

Bardzo proszę o doprecyzowanie technologii wykonania nawierzchni bezpiecznej boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni.

Nawierzchnie bezpieczne boisk podlegają normie PN-EN 14877:2008 natomiast norma PN-EN 1177:2009 dotyczy nawierzchni bezpiecznych placów zabaw.

W związku z powyższym proszę o rezygnację z wymogu zgodności z normą PN-EN 1177:2009

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni o łącznej grubości 13 mm w technologii jej wykonania metodą natryskową z zastosowaniem następujących warstw:

- 10 mm: mata z granulatu SBR,
- 2/3 mm: warstwa użytkowa w technologii natryskowej.

Nawierzchnie boisk winny podlegać normie PN-EN 14877:2008.

WÓJT GMINY MSTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz