

Nr obwodu			S1	01	G1	-
Przeznaczenie	Zasilanie z istniejącej tablicy głównej	Ochrona przepięciowa	Gniazdo wtykowe remontowe	Oświetlenie pom.	Gniazda wtykowe	Rezerwa
	z dobudowanego zabezpieczenia B20	typ II	kotłownia	kotłowni i składu	kotłowni	
Moc zainst.			max 4,0 kW	max 0,9 kW	max 2,0 kW	

PRACOWNIA PROJEKTOWO-BUDOWLANA
inż. STEFAN JANIKOWSKI
ul. F. Focha 4/6; 42-200 Częstochowa
tel. 600 976 894

ENERGO-INVENT Sp. z o.o.
ul. Prosta 11; 42-233 Wierzchowisko
tel./ fax. 34 373 18 19, e-mail: energoinvent@onet.pl

Nazwa zadania: **Projekt budowlany termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Małusach Wielkich**

Tytuł opracowania: **Instalacje elektryczne - tom 4**

Rysunek: **Schemat tablicy kotłowni TK**

Obiekt: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Małusach Wielkich, Małusy Wielkie 19, 42-244 Małów

Inwestor: Gmina Małów, ul. 16 Stycznia 14, 42-244 Małów

Wykonawca:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Skala: %
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/POOE/04		Nr rysunku: E-6 ark.1/2
Sprawdził:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-VIII-7342/156/94		Data: 12.2012