

Urząd Gminy Mstów
ul. Główna 10
42-200 Mstów
tel. 71 35 00 00

Mstów, dnia 12.11.2024 r.

Wykaz wniosków złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstów w granicach sołectwa Brzyszków

Lp.	Data wpływu wniosku	Imię i nazwisko albo nazwa jednostki organizacyjnej	Treść wniosku lub pisma (pełna treść wniosku lub pisma znajduje się w dokumentacji planistycznej)	Oznaczenie obszaru, którego dotyczy wniosek (numer działki lub inne określenie terenu objętego wnioskiem)	Sposób rozpatrzenia wniosku przez Wójta Gminy Mstów		Uwagi/ Uzasadnienie
					Wniosek uwzględniony	Wniosek nieuwzględniony	
1	2	3	4	5	6	7	8
Wnioski złożone w związku z ogłoszeniem, o którym mowa w art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym							
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne wnioski							
Wnioski złożone w związku z ogłoszeniem, o którym mowa w art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym							
1	17.10.2024 r.	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Częstochowie ul. Mirowska 8 42-200 Częstochowa	Zgłasza wniosek: zasadne jest uwzględnienie dodatkowych obiektów nie ujętych w GEZ tj. kaplice i krzyż przydrożny przy drodze na Mstów, zasadne jest dokonanie korekt na załącznikach mpzp w odniesieniu do lokalizacji i zasięgów stanowisk archeologicznych zewidencjonowanych na terenie gminy	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w/z dotyczącym opracowania	-	-
2	16.10.2024 r.	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach plac Grunwaldzki 8/10 40-127 Katowice	Określa zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany planu	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w/z dotyczącym opracowania	-	-
3	11.10.2024 r.	Zespół Parków Krajobrazowych Woj. Śl.	Planowany obszar znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w/z dotyczącym opracowania	-	-

4	11.10.2024 r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie ul. Jasnogórska 15a 42-200 Częstochowa	Określa zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany planu	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w/z dotyczącym opracowania	-	-
5	10.10.2024 r.	Marszałek Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska W Katowicach ul. Ligon 46 40-032 Katowice	Należy uwzględnić: - Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 326 – Częstochowa E wraz z proponowanym obszarem ochronnym, - ujęcia wód podziemnych, - ujęcia wód podziemnych wraz z proponowanym terenem ochrony bezpośredniej, - uwzględnić ustanowioną strefę ochrony pośredniej ujęcia Srocko – Olsztyn zgodnie z rozporządzeniem Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej wieloletowego ujęcia wody podziemnej Srocko - Olsztyn	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w/z dotyczącym opracowania	-	-
6	11.10.2024 r.	Śląska Izba Rolnicza Ul. Jesionowa 9A 40-159 Katowice	Na etapie zawiadomienia nie zgłoszono żadnych wniosków	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w/z dotyczącym opracowania	-	-
7	4.10.2024 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligon 46 40-037 Katowice	wnioskuje się o uwzględnienie w planie uwarunkowań wynikających z PZP Województwa Śląskiego 2020+ szczególnie w zakresie: celów i kierunków polityki przestrzennej, zasad zagospodarowania obszarów funkcjonalnych, inwestycji celu publicznego postulowanych przez samorząd województwa.	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w/z dotyczącym opracowania	-	-

			ustalonych w dokumentach przyjętych przez Sejmik Woj. Śl.						
8	9.10.2024 r.	Komenda Miejska Policji w Częstochowie ul. Popieluszkii 5 42-200 Częstochowa	Na etapie zawiadomienia nie zgłoszono żadnych wniosków	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w /z dotyczącym opracowania	-	-	-	
9	9.10.2024 r.	Poliska Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. ul. Szczęść Boże 11 41-800 Zabrze	uwzględnienie w planie zapisu, mówiącego o tym, że w strefie kontrolowanej istniejących gazociągów dopuszcza się budowę nowych sieci gazowych, - o ujęcie pasów technologicznych dla prowadzenia projektowanych gazociągów, w strefach kontrolowanych nie należy wznosić budynków, urządzić statych składów i magazynów, sadzić drzew i krzewów i podejmować działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas eksploatacji, w stos. do gazociągów istniejących w planie uwzględnić przepisy wynikające z Dz.U. z dnia 4 czerwca 2013r.	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w /z dotyczącym opracowania	-	-	-	
10	2.10.2024 r.	Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach	Na etapie zawiadomienia nie zgłoszono żadnych wniosków	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w /z dotyczącym opracowania	-	-	-	
11	2.10.2024 r.	Polskie Sieci Energetyczne S.A. ul. Jordana 25	Organ informuje, że na terenie objętym opracowaniem usytuowana jest infrastruktura elektroenergetyczna będąca częścią krajowego systemu przesyłowego i o prowadzenie przebiegu napowietrznych linii	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w /z dotyczącym opracowania	-	-	-	

1 2	25.09.2024 r.	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ul. Witła Stwosza 36 40-042 Katowice	elektroenergetycznych 220 i 400 kV wraz z pasem technologicznym Przy opracowaniu należy uwzględnić wymagania określone w Rozporządzeniu MSWIA w sprawie przeciwpowodziowego zaopatrzenia w wodę oraz drog pożarowych, a także w ustawie Prawo ochrony środowiska w zakresie możliwości lokalizacji nowych zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w /z dotyczącym opracowania	-	-
1 3	26.09.2024 r.	TAURON Dystrybucja S.A. Wydział Rozwoju w Częstochowie Al. Armii Krajowej 5 42-202 Częstochowa	w obrębie obszaru objętego planem zlokalizowana jest istniejąca infrastruktura techniczna elektroenergetyczna dystrybucyjna. przy planowaniu zabudowy i zagospodarowania przestrzennego wskazanego obszaru uwzględnić uwarunkowania wynikające z lokalizacji istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej, w szczególności celem zapewnienia wymaganych odległości od czynnych urządzeń elektroenergetycznych, ochrony przeciwporażeniowej itp. ; - wzdłuż przebiegu istn. i planowanych linii elektroenergetycznych należy wyznaczyć pasy technologiczne odpowiednio: dla linii napowietrznych SN (1kV-110kV) – szerokość strefy 14m (po 7m od osi).	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w /z dotyczącym opracowania	-	-

1 4	2.10.2024 r.	Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji w Katowicach Ul. Francuska 30 40-038 Katowice	Na etapie zawiadomienia nie zgłoszono żadnych wniosków	dla linii napowietrznych nN (poniżej 1kV) – szerokość strefy 7m (po 3,5m od osi), dla linii kablowych SN (1kV-110kV) i nN (poniżej 1kV) – szerokość strefy 0,5m (po 0,25m od osi),	Cały obszar objęty zmianą planu	Do uwzględnienia w /z dotyczącym opracowania -	-	
--------	--------------	---	--	--	------------------------------------	--	---	--


 Z up. Wójta Gminy
 ZASTĘPCA WÓJTA
 mgr inż. Małgorzata Grabowska